



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу

г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.40, лит. А, тел. (812) 718-25-05 <http://78.mchs.gov.ru>

Управление по Невскому району

г. Санкт-Петербург, ул. Зубковская, д. 4, тел (812) 560-82-55

**Предписание № 37-1-197/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности**

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 119 Невского района Санкт-Петербурга, (ГБДОУ детский сад № 119 Невского района Санкт-Петербурга); юридический адрес: 193231, г. Санкт-Петербург, ул. Подвойского, д. 28, корп. 2, лит. А; ИНН 7811066580

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения начальника управления по Невскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу от 26 марта 2021 года № 37-1-197 ст. 6, 6¹ федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), должности, руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с 20 по 27 апреля 2021 года Хмелевым Владиславом Александровичем - инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы Невского района управления по Невскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу была проведена плановая выездная проверка объекта защиты по адресу: 193231, г. Санкт-Петербург, ул. Подвойского, д. 28, корп. 2, лит. А

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника (-ов) органа

ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с: заведующим ГБДОУ детский сад № 119 Невского района Санкт-Петербурга Тюляндина Юлия Александровна

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

1.	Напольное покрытие выполнено из материалов с неизвестными показателями по пожарной опасности. Не предоставлена техническая документация на строительные материалы, которая должна содержать информацию о показателях пожарной опасности этих материалов, а также о мерах пожарной безопасности при обращении с ними (в группах: №1, №2, №6, №7, №9, 11).	ч.1 ст. 1, ч. 1 ст.6, ст. 134 табл. 3, ч. 7 ст. 134, ч. 4 ст.145, ч. 7 ст. 146, ч. 11 ст. 13 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.10.2021	
	В группах №3, №4, №5, №8, №10, №12 напольное покрытие выполнено из материалов с высокой пожарной опасностью (отделка пола выполнена линолеумом поливинилхлоридным вспененным), имеющим класс пожарной опасности КМ-5 (см. сертификат соответствия №Д-РУ.ПБ97.В.00025)	ч.1 ст. 1 ч. 1 ст.6, ст. 134 табл. 3 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.10.2021	
2.	Отделка стен выполнена из материалов с неизвестными показателями по пожарной опасности. Не предоставлена техническая документация на строительные материалы, которая должна содержать информацию о показателях пожарной опасности этих материалов, а также о мерах пожарной безопасности при обращении с ними (в группах: №1, №2, №6, №7, №9,).	ч.1 ст. 1, ч. 1 ст.6, ст. 134 табл. 3, ч. 7 ст. 134, ч. 4 ст.145, ч. 7 ст. 146, ч. 11 ст. 13 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.10.2021	
3.	Отделка потолка выполнена из материалов с неизвестными показателями по пожарной опасности. Не предоставлена техническая документация на строительные материалы, которая должна содержать информацию о показателях пожарной опасности этих материалов, а также о мерах пожарной безопасности при обращении с ними (в группе №7).	ч.1 ст. 1, ч. 1 ст.6, ст. 134 табл. 3, ч. 7 ст. 134, ч. 4 ст.145, ч. 7 ст. 146, ч. 11 ст. 13 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.10.2021	

4.	Двери эвакуационных выходов ведущие из групп №1 и №8 (с числом пребывания в ней более 15 человек) открываются не по направлению движения выхода из здания.	п. 1 ч. 2 ст. 1; ч.1 ст. 6; ст. 53; ст. 89 Федеральный закон от 22.07.2008 № ФЗ-123 «Технический регламент в требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.22 Свод Правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	01.10.2021	
	Демонтированы предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов на лестничные клетки, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации (в правом и левом крыле 1-го этажа)	п. 16 (б) Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	01.10.2021	
	Не произведен расчет категорий для помещения технического обслуживания с наличием пожароопасных и пожаровзрывоопасных процессов (электроснабжения) по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130 (помещение ГРЦ)	п.1 ч.2 ст.1; п.2 ч.1 ст.6; ч. 3 ст. 4 Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.2 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».	01.10.2021	

<p>На двери помещения для технического обслуживания с наличием пожароопасных и пожаровзрывоопасных процессов (электроснабжения) (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) не обозначены их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (помещение ГРЩ)</p>	<p>п. 12 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"</p>	<p>01.10.2021</p>	
--	--	-------------------	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Инспектор ОНДПР Невского района
управления по Невскому району
ГУ МЧС по г. Санкт-Петербургу
Хмелев Владислав Александрович

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)



«28» апреля 2021 г.

Предписание для исполнения получил (а):
Заведующий ГБДОУ детский сад № 119
Невского района Санкт-Петербурга
Тюляндина Юлия Александровна

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)



(подпись)

«28» апреля 2021 г.